

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001

Тел. (3812) 32-60-32 Факс (3812) 32-60-30 E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru. http://55.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

№ 1835/вп от «13» сентября 2019 г.

г. Омск

**Бюджетное общеобразовательное учреждение  
города Омска "Средняя общеобразовательная  
школа № 151"**

**644074, г. Омск, ул. Дмитриева, дом 13, корпус 10**

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование  
и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия

имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого  
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и

зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)  
и адрес места жительства проверяемого гражданина

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

В результате проведения внеплановой выездной проверки Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 151", 644074, г. Омск, ул. Дмитриева, дом 13, корпус 10.

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка законодательства, или в области технического регулирования, согласно акту проверки № 1835/вп от «10» сентября 2019 года, а именно:

1. Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ст. 11, 28 ч. 1, 39 ч.3.

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.п. 1.5., 4.1., 4.5., 4.9., 4.25., 4.27, 4.28, 4.29., 5.1, 5.2, 5.3, 5.9., 5.10., 6.1., 6.6, 6.7, 6.8, 6.11., 7.1.8., 7.2.4, 7.2.9., 8.1., 10.1,

3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» п.п. 9.5, 9.6, 9.7, 10.5, 11.1, 11.2, 11.4

4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» п. 3.8

5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях НПО, СПО» п. 3.1

6. СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.п. 4.13, 6.1., 6.2, 13.9

нарушение которых было выявлено при проверке; положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования,



На основании ч.1 ст.17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 4. статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", а также ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, со ссылкой на нормативные документы	Срок исполнения
1.	Восстановить целостность штукатурки <b>на стенах</b> в учебных кабинетах №№ 205, 212, 220, 221, 305 (лаборантская), 306, 308, 309, 310, на <b>потолке</b> в лаборантской кабинета химии № 304, 317, 318. Не восстановлена целостность пола в учебных помещениях №№ 107, 204, 219, 305, в тренажерном зале, в спортивном зале, в нарушение п.п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10;	11.08.2020 г.
2.	Создать условия для проветривания помещений и мытья окон в учебных помещениях №№ 103, 105, 107, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 209, 221, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316, 317, 319, в рекреациях и коридорных переходах на 1,2 этажах, в спортивном зале, в туалетах, в нарушение п.п. 6.6, 6.7, 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;	11.08.2020 г.
3.	Обеспечить горячим и холодным централизованным водоснабжением, не установлена раковина для мытья рук в лаборантской кабинета для занятий № 308 (физика). Не обеспечены горячим централизованным водоснабжением лаборантские кабинетов физики и химии, в нарушение п.п. 4.27, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	11.08.2020 г.
4.	Исключить вредное воздействие факторов среды обитания (размещение канализационного стока (трубы), жизни и здоровью обучающихся, в кабинете музыки на первом этаже, в нарушение п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	11.08.2020 г.
5	В спортивном зале проводить своевременную замену вышедших из строя источников света (не демонтированы вышедшие из строя источники света), п.п. 7.2.4, 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10	11.08.2020 г.
6	Светопроемы в учебных помещений №№ 107, 204, 205, 206, 313, 314, оборудовать в соответствии с п. 7.1.8 СанПиН 2.4. 2.2821-10	11.08.2020 г.
7	Учебные кабинеты №№ 204, 206 оборудовать классными досками (по цвету) в соответствии с требованиями п. 5.7 СанПиН 2.4. 2.2821-10	11.08.2020 г.
8	Приобрести и установить недостающую мебель для учащихся старших классов школы в соответствии росто-возрастным особенностям детей. В кабинете № 108 используются скамейки вместо стульев. Не восстановлена гигиеническая поверхность учебных столов в учебном помещении № 311. Не приобретены ученические стулья в кабинеты № 304 для занятий химией и кабинет № 305 (информатика), допускающие проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих веществ, в нарушение п.п. 5.1, 5.2, 5.3 СанПиН 2.4. 2.2821-10	11.08.2020 г.
9	Кабинет информатики оборудовать рабочими столами, рабочими стульями с подъемно-поворотными механизмами, регулируемые по углам наклона и подставками для ног, в нарушение п.п. 5.2, 5.9 СанПиН 2.4. 2.2821-10, п.п. 9.5, 9.6, 9.7, 10.5, 11.1, 11.2, 11.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;	11.08.2020 г.
10	Обеспечить наполняемость начальных классов исходя из нормы площади 2,5м <sup>2</sup> на одного ребенка п.п. 4.9, 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	11.08.2020 г.



11	Сверлильные станки оборудовать местным освещением и предохранительными сетками, в нарушение п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10	11.08.2020 г.
12	Оборудовать механическую вытяжную вентиляцию в кабинете обслуживающего труда, где установлена эл. плита, в нарушение п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10	11.08.2020 г.
13	Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, территорий, помещений, оборудования, режима образовательного процесса БОУ города Омска "Средняя общеобразовательная школа N 151", в нарушение п. 1.5 СанПиН 2.4.2.2821-10	11.08.2020 г.
14	Оборудовать кабины с дверями в туалетах для мальчиков на первом этаже и девочек на втором этаже, в туалете для учителей (5 унитазов) на третьем этаже, в нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10	11.08.2020 г.
15	Гардероб для учащихся не оснащён ячейками для обуви, в нарушение п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10	11.08.2020 г.
16	Представить данные проведения обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, в нарушение п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	11.08.2020 г.
17	Установить воздушные разрывы в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети в производственных цехах пищеблока, в нарушение п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01, п. 3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13	11.08.2020 г.
18	Создать в группах условия для просушивания верхней одежды и обуви, в нарушение п.п. 4.13, 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	11.08.2020 г.
19	Приобрести и установить детскую дошкольную мебель в средней и старшей группах (2-х местные столы) по функциональным размерам крышек столов, в нарушение п. 6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13	11.08.2020 г.

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания возложить на БОУ города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 151"

ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица

О выполнении предписания необходимо сообщить в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в Управление Роспотребнадзора по Омской области по адресу: ул. 10 лет Октября, 98, г. Омск, 644001 **не позднее 7 дней до истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.**

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.


В части невыполнения изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный предприниматель (юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.


Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. **Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.**

Ведущий специалист-эксперт  
Должностное лицо

  
подпись

Кузюкова Анастасия Вадимовна  
фамилия, имя, отчество

### РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от "13" сентября 2019 г. получил "13" сентября 2019 г.  
 Дьяченко Галина Дмитриевна, директор БОУ города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 151"

(подпись) (фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника, представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

644043, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, т. 25-65-16, e-mail: nfo@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Кировскому административному округу города Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644082, г. Омск, ул. Профинтерна, 3 тел. (3812) 55-04-61, e-mail: tond\_kao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 356/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Средняя  
общеобразовательная школа № 151»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 356 от «06» октября 2021 года  
в период с «25» октября 2021 по «25» октября 2021 государственным инспектором Кировского

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

административного округа г. Омска по пожарному надзору Моториным Романом Геннадьевичем,  
майором внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – директор бюджетного  
общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 151»  
Гейнц Денис Андреевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (здание школы, расположенное по адресу г. Омск, ул. Дмитриева, 13/10).	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020.	01.09.2022	
2.	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие их исправное состояние (фактически отсутствуют договора на обслуживание автоматической установки пожаротушения и системы противодымной защиты).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.	01.09.2022	
3.	Помещение складского назначения не отделено противопожарной перегородкой 1-го типа от других помещений (помещение № 1 на поэтажном плане подвального этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 21.12.2007 инвентарный номер 681916) (фактически установлена деревянная дверь, допускается хранение горючих материалов).	ч.ч. 1, 3 ст. 6, ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.09.2022	
4.	Помещение складского назначения не отделено противопожарной перегородкой 1-го типа от других помещений (помещение № 21 на поэтажном плане первого этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 21.12.2007 инвентарный номер 681916) (фактически установлена деревянная дверь, допускается хранение горючих материалов).	ч.ч. 1, 3 ст. 6, ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.09.2022	
5.	Помещение складского назначения не отделено противопожарной перегородкой 1-го типа от других помещений (помещение № 19 на поэтажном плане первого этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 21.12.2007 инвентарный номер 681916) (фактически установлена деревянная	ч.ч. 1, 3 ст. 6, ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	01.09.2022	



	дверь, допускается хранение горючих материалов).	Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».		
6.	Помещение производственного назначения (кабинет технологии) не отделено противопожарной перегородкой 1-го типа от других помещений (помещение № 8 на поэтажном плане первого этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 21.12.2007 инвентарный номер 681916) (фактически установлена деревянная дверь, допускается хранение горючих материалов).	ч.ч. 1, 3 ст. 6, ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.09.2022	
7.	Помещение складского назначения не отделено противопожарной перегородкой 1-го типа от других помещений (помещение № 16 на поэтажном плане первого этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 21.12.2007 инвентарный номер 681916) (фактически установлена деревянная дверь, допускается хранение горючих материалов).	ч.ч. 1, 3 ст. 6, ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.09.2022	
8.	Помещение складского назначения не отделено противопожарной перегородкой 1-го типа от других помещений (помещение № 28 на поэтажном плане первого этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 21.12.2007 инвентарный номер 681916) (фактически установлена деревянная дверь, допускается хранение горючих материалов).	ч.ч. 1, 3 ст. 6, ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.09.2022	
9.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	ч.ч.1,3 ст.6, ст.52, ст.53, ч.2 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.1, п.7.6.2, п.7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».	01.09.2022	
10.	Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности	ч. 1 ст. 6, ст. 84, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система	01.05.2022	

